



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-UZ.AB03.B.00141/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "TUFT AND GRASS".

Место нахождения и адрес юридического лица: 140118, Республика Узбекистан, Самаркандский обл., г. Самарканд, ул. Спитаменшох 270. Координаты ГЛОНАСС: 39.67728, 66.91342.

Телефон: +998906010021, адрес электронной почты: info@sagflooring.uz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "TUFT AND GRASS".

Место нахождения и адрес юридического лица: 140118, Республика Узбекистан, Самаркандский обл., г. Самарканд, ул. Спитаменшох 270. Координаты ГЛОНАСС: 39.67728, 66.91342.

Телефон: +998906021000, адрес электронной почты: sales@sagflooring.uz.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Замоскворечье вн. тер. г., пер. Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года. Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые тафтинговые, марки «SAG Flooring», на битумной подложке, состав ворса из 100% нейлона (полиамида), петлевой вид ворса, высотой ворса от 3 до 7 мм, в плитках, общей толщиной покрытия от 4 до 9 мм, поверхностной плотностью от 3800 до 5500 г/м², выпускаемые по техническому описанию «Ковровая плитка из полиамидного волокна с битумным основанием SAG Flooring» от 01.01.2025. Серийный выпуск. код ОКПД 2 13.93.13 код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 21 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1275/10-2025 от 15.10.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состоянии производства № 02-СС/24-01/25 от 20.02.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 15–65 %. Не допускать резких перепадов температуры при хранении и транспортировке. Гарантийный срок хранения: 2 года. Срок службы: 10 лет. Дата изготовления единицы продукции – 22.01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.10.2025 по 21.10.2030



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

Н. Карина

(подпись)

Е. Гаврилина

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Гаврилина Елена Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-UZ.AB03.B.00141/25

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1- Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Н. Нуйкова
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Е. Гаврилина
(подпись)

Гаврилина Елена Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)